

SindiAnápolis

Sindicato dos Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Anápolis

Ofício N°. 091/2011

Anápolis, 07 de Julho de 2011.

Exmo. Sr.
Antonio Roberto Gomide
DD. Prefeito Municipal.
Nesta


O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, entidade representativa de classe dos servidores públicos do Município de Anápolis, com sede em Anápolis/GO, à Avenida São Jorge, Feirão Coberto, Bairro São Jorge, inscrito no CNPJ-MF sob o n.º 03.017.657/0001-50, aqui por sua Presidente, Regina Maria de Faria Amaral Brito, vem respeitosamente à presença de V.S.a expor nossa preocupação em relação às condições de trabalho dos servidores que estão trabalhando no pavilhão da Vila Góis, pelos motivos abaixo expostos:

- 1- De acordo com laudo técnico em relação às condições da instalação elétrica do local, as mudanças constantes e sem planejamento do posicionamento das divisórias e respectivas adaptações do posicionamento das luminárias deixam expostos os condutores, provocando riscos de curto circuito. A instalação de condicionadores de ar se fez, durante algum tempo, sem a preocupação de acrescentar novos quadros de distribuição pendurando disjuntores e retirando as tampas dos mesmos. Desta forma, encontram-se alguns quadros de distribuição sem a tampa, com fiações expostas, contendo risco de vida;
Quando da adequação do prédio para uso das secretarias, a fiação foi executada através de roldanas (sem o uso de tubulações) o que é permitido pela ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas, desde que não sejam ocultadas o que ocorreu quando da instalação do forro de isopor. Neste caso toda a fiação deveria estar tubulada para evitar o risco de incêndio.

Rua São Jorge, Vila São Jorge - Anápolis-Go - Tel. (62)3324-0490.

www.sindianapolis.org

Wander Brito
07/07/11
GAMINETE
PP
PREFEITO
RMB



SindiAnápolis

Sindicato dos Funcionários e Servidores
Públicos Municipais de Anápolis

- 2- A denúncia de que ratazanas são encontradas mortas após o final de semana atestam as condições insalubres do local e estas condições são agravadas pelo fato do depósito da merenda escolar se localizar neste mesmo ambiente.
- 3- A contradição se acentua quando os contribuintes que se utilizam deste espaço público, caracteristicamente inadequado para sua utilização, se direcionam para este setor para conseguir o alvará de construção de seus projetos que, obviamente devem estar de acordo com as normas e leis existentes no município.


Nossa intenção é ser o instrumento da indignação dos servidores que trabalham naquele local inclusive com as péssimas condições dos mobiliários que já deveriam ter sido aposentados e pela ausência total de adequação das instalações à função prestada à comunidade.

Reconhecemos que a reforma que está em andamento é uma resposta da administração frente à solicitação da diretoria do SindiAnápolis levada na reunião que tivemos com Vossa Excia no dia 10 de Junho de 2011, mas nos preocupa, sobremaneira as questões acima colocadas.

Sugerimos que seja feito um laudo com o corpo de bombeiros e com a vigilância sanitária.

Certos de podermos contar com uma reavaliação da administração sobre estas questões subscrevemos,

Atenciosamente,


Regina Maria de Faria Amaral Brito
Presidente- SindiAnápolis.

Rua São Jorge, Vila São Jorge – Anápolis-Go – Tel. (62)3324-0490.

www.sindianapolis.org